Délégation Départementale de
HAUTE-MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 17 /03 25 35 07 18
Fax : 03 25 35 07 25

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

| Destinataire(s) : |
| --- |
| MAIRIE DE ARC-EN-BARROIS |

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

## ARC-EN-BARROIS

Commune de : ARC-EN-BARROIS

Prélèvement et mesures de terrain du **05/11/2026 à 12h48** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : ARC-EN-BARROIS (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : ARC-EN-BARROIS - ROBINET SANITAIRE MAIRIE
Code point de surveillance : 0000000084 Code installation : 000076 Type d'analyse : PBCUN
Code Sise analyse : 00108549 Référence laboratoire : 26M100361-002 Numéro de prélèvement : 05200108569

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

*(PLV-05200108569 - page : 1) ; Résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé.*

Le jeudi 12 novembre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement



Anne-Marie DESTIPS

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Oligo-éléments et micropolluants minéraux* | | | | | | |
| Nickel | <0,5 | µg/L | | 20,0 | | |
| Cuivre | 0,0237 | mg(Cu)/L | | 2,0 | | 1,0 |
| Plomb | 0,5 | µg/L | | 10,0 | | |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*